

# Fredericton

## LISTE DE VÉRIFICATION DE DEMANDE DE SERVICES D'EAU ET D'ÉGOUT

Veillez parcourir les points de vérification ci-dessous avant de présenter votre plan de viabilisation.

### Veillez vous assurer que votre plan de viabilisation comporte tous les renseignements suivants :

- Alignement prévu des conduites d'eau, d'égout sanitaire et d'égout pluvial
- Diamètres des conduites d'eau, d'égout sanitaire et d'égout pluvial clairement indiqués sur le plan
- Pente prévue pour les conduites d'égout sanitaire et d'égout pluvial clairement indiquée sur le plan (une pente minimale de 1 % est exigée)
- Emplacement interne du compteur d'eau et du raccord de dégorgeement de l'égout sanitaire, y compris l'espace par rapport aux murs de fondation.
- Hauteur prévue du mur de fondation et de la semelle de fondation
- Élévation prévue du radier des dispositifs d'égout sanitaire et d'égout pluvial au niveau des conduites (ou de la limite de propriété en cas de raccordement au terrain)
- Élévation prévue du radier des dispositifs d'égout sanitaire et d'égout pluvial au niveau du mur de fondation
- Niveau final prévu des dispositifs des services (un revêtement ou un matériau isolant d'une profondeur minimale de 1,8 m est exigé)
- Limites de propriété, servitudes et emprises, y compris leur but
- Plan de nivellement du terrain, y compris l'élévation prévue des coins du terrain et le niveau final prévu (Une lettre d'un ingénieur est exigée lorsqu'il existe un écart de 0,3 m ou plus entre la hauteur prévue de la maison et le plan de nivellement du terrain.)
- Services souterrains existants dans la zone à viabiliser (approvisionnement en eau, égout sanitaire, égout pluvial, gaz naturel, électricité et télécommunications)
- Élévation prévue du plancher du garage (le cas échéant)
- Emplacement et largeur prévus de la voie d'accès et pente entre le garage et la limite de propriété
- Vérandas, marches et structures permanentes ou souterraines dans la zone à viabiliser (p. ex. des tubes Sonoco).

<b>Engineering &amp; Operations</b>	<b>Ingénierie et Opérations</b>
<i>Water &amp; Sewer</i>	<i>Eau et égout</i>
PO Box 130 (City Hall)	C.P. 130 (hôtel de ville)
Fredericton, NB E3B 4Y7	Fredericton (N.-B.) E3B 4Y7
Tel.: 506-460-2038 / Fax: 506-460-2031	Tél. : 506-460-2038 / Fax : 506-460-2031

[www.fredericton.ca](http://www.fredericton.ca)