

# Fredericton

## LISTE DE VÉRIFICATION PRÉALABLE À L'INSTALLATION DE SERVICES D'EAU ET D'ÉGOUT

Afin que vos nouveaux services d'eau et d'égout soient installés sans tarder, veuillez parcourir les points à vérifier ci-dessous avant de communiquer avec la Division des eaux et des égouts pour planifier les travaux.

**VEUILLEZ NOTER** que vous devez **nous aviser deux semaines à l'avance** lorsque vous jugez que votre site est prêt à recevoir les services. L'installation peut être programmée en tout temps pendant ces deux semaines. Un représentant de la Division des eaux et des égouts communiquera avec vous la veille du début prévu des travaux pour confirmer la date fixée.

- La fondation est installée conformément au plan de viabilisation approuvé.
- L'excès d'eau est éliminé au niveau de la fondation. Le défaut d'éliminer l'excès d'eau avant l'installation peut entraîner des frais supplémentaires en raison des retards dans l'exécution des travaux.
- La douille du dispositif d'approvisionnement en eau et les tuyaux d'évacuation de l'égout sanitaire et de l'égout pluvial sont installés correctement à au moins un mètre (1,0 m) du mur de fondation ou de toute structure souterraine, selon le cas.
- L'emplacement de l'entrée du service d'eau et du raccord de dégorgeement de l'égout sanitaire est conforme au plan de viabilisation approuvé.
- L'aire de travail est exempte d'obstructions ou de débris qui pourraient empêcher notre équipe d'effectuer des travaux d'excavation sur le site (fermes, bois de sciage, bardeaux, matériel, outils, échafaudages, etc.)
- La zone de travaux d'excavation ne comporte pas de dispositif d'alimentation électrique temporaire (le cas échéant).

Le non-respect de ces lignes directrices peut retarder l'installation des services. Les frais entraînés par les retards seront assumés par le demandeur. Lorsque vous aurez confirmé l'état de préparation de votre site, veuillez communiquer avec la Division des eaux et des égouts de la Ville de Fredericton :

- Courriel : [serviceinstall@fredericton.ca](mailto:serviceinstall@fredericton.ca);
- Numéro des services de l'Ingénierie et Opérations : 506-460-2020.

Veuillez utiliser les mêmes coordonnées si vous avez des questions.

Nous vous remercions de votre collaboration.

DIVISION DES EAUX ET DES ÉGOUTS DE LA VILLE DE FREDERICTON

<b>Engineering and Operations</b> <i>Water &amp; Sewer</i> PO Box 130 (City Hall) Fredericton, NB E3B 4Y7 Tel.: 506-460-2038 / Fax: 506-460-2031	<b>Ingénierie et Opérations</b> <i>Eau et égout</i> C.P. 130 (hôtel de ville) Fredericton (N.-B.) E3B 4Y7 Tél. : 506-460-2038 / Fax : 506-460-2031
--	--

[www.fredericton.ca](http://www.fredericton.ca)